

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十案，請提案人蔣委員乃辛說明提案旨趣。

蔣委員乃辛：（17 時 13 分）主席、各位同仁。本院委員蔣乃辛、李貴敏、陳歐珀等 19 人，針對上週大地震造成台電變電箱內部絕緣油外洩爆炸起火，民宅遭波及釀 1 死 1 傷。調查發現爆炸的變電箱距離民宅僅 30 公分，與至少應距離 150 公分之規定，明顯不符。根據台電資料，目前全台有逾 100 萬座變電箱，這些變電箱猶如百萬顆未爆彈，只要稍大地震就有可能爆炸起火，為維護國人生命與財產安全，本席要求行政院全面體檢所有變電箱，不合規定或有安全疑慮應立即遷移；研擬變電箱全面地下化；增加變電箱安全巡檢次數與定期更換老舊設備。是否有當，敬請公決。

第十案：

本院委員蔣乃辛、李貴敏、陳歐珀等 19 人，針對 20 日大地震影響台電變電箱線路，造成內部絕緣油外洩爆炸起火，民宅遭波及釀 1 死 1 傷。調查發現爆炸的變電箱離公寓僅 30 公分，但台電規定，設置任何一種變電箱都需與民宅保持 150 公分距離之限制，明顯與規定不符。根據台電資料，目前全台有逾 100 萬座變電箱，這些變電箱猶如百萬顆未爆彈，只要稍大地震就有可能爆炸起火，隨時危害民眾生命財產安全。為維護國人生命與財產安全，本席要求行政院全面體檢所有變電箱，不合規定或有安全疑慮立即遷移；研擬變電箱全面地下化；增加變電箱安全巡檢次數與定期更換老舊設備。是否有當，請公決案。

提案人：	蔣乃辛	李貴敏	陳歐珀		
連署人：	賴振昌	潘維剛	江惠貞	詹凱臣	鄭天財
	徐志榮	周倪安	黃志雄	陳碧涵	邱文彥
	王惠美	陳鎮湘	吳育昇	楊玉欣	王進士
	陳根德				

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十一案，請提案人王委員育敏說明提案旨趣。（不在場）王委員不在場，本案暫不予處理。

進行第十二案，請提案人李委員桐豪說明提案旨趣。

李委員桐豪：（17 時 15 分）主席、各位同仁。本席與吳委員育昇、李委員貴敏、林委員滄敏、劉委員建國、羅委員明才、羅委員淑蕾等 22 人，鑒於車禍傷亡人數逐年攀升，根據警政署統計資料，民國 92 年至 102 年十年間，車禍肇事率增加 92%，傷亡人數成長率超過 131%。102 年車禍傷亡人數為 375,496 人，平均每日約有超過 1,000 人因車禍受傷或死亡，為維護民眾生命安全及健康，建請政府應做出下列措施：一、徹底檢討交通安全法規施行成效及執法情況；二、建立更積極交通安全機制及措施；三、對易肇事路段進行道路重規劃；四、設立交通安全改善實行計畫及目標，確保民眾安全用路權利。是否有當，敬請公決。

第十二案：

本院委員李桐豪、吳育昇、李貴敏、林滄敏、劉建國、羅明才、羅淑蕾等 22 人，鑒於車禍傷亡人